



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380C-044	STANZA CONGELATORI	BARCACCIA GIANNI	DA RONCH FLAVIO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Stanza con conservazione campioni in congelatori

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico		X	
l acqua deio		X	
l. elettrico	X		
Prese 380		X	
l. termico		X	
l. climatizzazione	X		
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	Auspicabile
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
8 congelatori	
1 frigorifero	
1 pompa idraulica a scoppio (solo in deposito)	
climatizzatore	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Necessario servizio di continuità assoluta
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Necessario servizio di continuità assoluta
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Tuta da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	
Guanti protettivi	

SEGNALAZIONI
nulla da segnalare