



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380F 075	MINI CASEIFICIO	DA ASSEGNARE	SIMONETTO ALBERTO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Prove di mini-caseificazione

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	X		
I acqua deio		X	
I. elettrico	X		
Prese 380	X		
I. termico	X		
I. climatizzazione	X		
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
4 Caldaie per mini caseificazione sperimentale	
3 caldaie per acqua calda	
1 pressa per formaggi come minicompressore	
2 frigoriferi	
1 piccola stufa per asciugatura dei formaggi	
1 maturatore per formaggi	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Camice	
scarpe antinfortunistica	
guanti protettivi	

SEGNALAZIONI
Il locale è in fase di trasformazione e cambio d'uso