



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380G 105	DEPOSITO PROF. VAMERALI	VAMERALI TEOFILO	MASSIGNAN ADRIANO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Deposito materiali per irrigazione ed attrezzi agricoli. Deposito campioni vegetali sia congelati che a temperatura ambiente.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori	X		polvere
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	X		
l acqua deio		X	
l. elettrico	X		
Prese 380	X		
l. termico		X	
l. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Presente quadro elettrico di controllo edifici settore "G"	
presenti 4 freezer tutti in uso	
Generatore di corrente	
Decespugliatore	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Non necessaria continuità assoluta.
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Non necessaria continuità assoluta.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Tuta da lavoro	
Guanti da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	

SEGNALAZIONI
Sostituzione finestre e portone ingresso (corroso). Controllo livello intensità luminosa. Controllo freezer.