



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380H 117	TUNNEL EX PIMPINI	DIRETTORE AZIENDA	POLESE RICCARDO
SSD			Num. persone frequentanti

ATTIVITÀ SVOLTE
Serra con vasi prove sperimentali prof Bona.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		X	
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	X		Pozzo da controllare
I acqua deio		X	
I. elettrico	X		
Prese 380		X	
I. termico		X	
I. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	Reagenti non presenti.

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Guanti da lavoro	
Tuta da Lavoro	
Scarpe antinfortunistica	

SEGNALAZIONI
Quadri elettrici, colpi di calore, occasionale presenza nidi vespe.