



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380I 130	SERRA ARBOREE	PITACCO ANDREA	CARDILLO VALERIO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Attualmente utilizzato come deposito di piante per le esercitazioni.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		X	
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	X		
I acqua deio		X	
I. elettrico	X		
Prese 380	X		
I. termico	X		
I. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata	X		
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Scarpe antinfortunistica	
Guanti da lavoro	
Tuta da lavoro	

SEGNALAZIONI	
Il preposto chiede di verificare l'agibilità del locale considerati i dubbi sulla stabilità della struttura (carico neve).	
Da verificare agibilità del locale.	