



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
0380I 135	SERRA GENETICA	LUCCHIN/BARCACCIA	ROBERTO DEGAN
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Messa a dimora su vasi e cura piante per prove sperimentali.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		X	
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga	X		
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	X		
l acqua deio		X	
l. elettrico	X		
Prese 380	X		Corridoio esterno
l. termico	X		Serra
l. climatizzazione	X		per la serra
Ventilazione forzata	X		
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
neon illuminazione	
lampade per fotoperiodo	
sistema di controllo climatico della serra	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
non presenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Tuta da lavoro	
scarpe antinfortunistica	
guanti da lavoro	
Occhiali di protezione	
maschera trattamenti	

SEGNALAZIONI
Attenzione all'utilizzo dei DPI da parte dei frequentatori sporadici. Nulla da segnalare in merito agli impianti.
Attenzione a vetri di porte e finestre per mancanza di pellicola.