



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
03801 143	LABORATORIO CANAPA	BONA STEFANO	POLESE RICCARDO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Laboratorio in manutenzione per cambiamento attività di ricerca svolte.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori	X		Polvere
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico		X	
l acqua deio	X		
l. elettrico	X		
Prese 380		X	
l. termico		X	
l. climatizzazione	X		
Ventilazione forzata	X		
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Erogatori per soluzioni nutritive	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assoluta non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Detergenti	Inventario non presente	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Guanti protettivi	
tuta o camice da lavoro	
maschera antiparticolato	
scarpe antinfortunistica	

SEGNALAZIONI