

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000M-021	SERRA ORTICOLTURA	SAMBO PAOLO	FACCHINELLI FLAVIO
SSD			Num. persone frequentanti

ATTIVITÀ SVOLTE
Sperimentazione su colture floricole

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		X	
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso		X	
Servizio di pulizia		X	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	X		
I acqua deio		X	
I. elettrico	X		
Prese 380	X		
I. termico	X		
I. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata	X		
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
Sistema automatico apertura serra	
Lampade ad illuminazione speciale	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Valutare esigenza servizio di continuità assoluta (al momento assente) in caso di sperimentazione in corso
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Valutare esigenza servizio di continuità assoluta (al momento assente) in caso di sperimentazione in corso
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	Non presenti

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Tuta da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	
Guanti da lavoro	
Maschera trattamenti a bisogno	

SEGNALAZIONI
Presenza infiltrazioni di acqua dal pavimento