



SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000M-023	LABORATORIO FREEZER	SAMBO PAOLO	FACCHINELLI FLAVIO
SSD	Num. persone frequentanti		

ATTIVITÀ SVOLTE
Stanza deposito campioni in freezer. Deposito: DPI, sementi, materiale elettrico (prolunghe).

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza	X		
Rilevatori fumo		X	
Vie di Fuga		X	
Estintori		X	
Armadio di sicurezza		X	
Kit primo soccorso		X	
Cassetta primo soccorso	X		
Servizio di pulizia	X		

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico		X	
l acqua deio		X	
l. elettrico	X		
Prese 380	X		
l. termico	X		
l. climatizzazione		X	
Ventilazione forzata		X	
Continuità		X	
Gas tecnici in linea		X	
Gas tecnici bombole		X	
Aria compressa in linea		X	
Vuoto in linea		X	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note
freezer	
armadio per linee informatiche (switch)	
quadri elettrici	

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assente ma ritenuta necessaria per mantenere in funzione il freezer con i campioni delle prove sperimentali
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	Continuità assente ma ritenuta necessaria per mantenere in funzione il freezer con i campioni delle prove sperimentali
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Controllare presenza cavi a terra.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Non presenti	Inventario non presente	Non presenti

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note
Guanti da lavoro	
Scarpe antinfortunistica	
Tuta da lavoro	

SEGNALAZIONI
nulla da segnalare