

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
01600 01 014	DEPOSITO E REAGENTARIO	USO COMUNE	VINCENZI SIMONE
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR15/AGR16			

ATTIVITÀ SVOLTE

Deposito materiale e reagenti (reagenti solo microbiologia) che non devono andare in armadi specifici.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo e gas		x	
Vie di fuga		x	stanzino ricavato nel lab di chimica enologica
Estintori		x	idrico, schiuma, polvere, an. carbonica (in corsivo quello presente)
Armadio di sicurezza		x	infiammabili, corrosivi e tossico-nocivi (in corsivo quello presente)
pacchetto primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	una per tutti i 4 lab in sgabuzzino
Servizio di pulizia	x		personale ISSS Cerletti

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico		x	
l. acqua deionizzata		x	
l. elettrico	x		
Prese 380		x	
l. termico		x	
l. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata		x	aspiratore
Continuità		x	
metano+Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
aspiratore	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	non necessaria
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Assente	non necessaria
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Assente	non necessaria

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
reagenti chimici non pericolosi	Inventario presente	Ultimo scarico reagentario obsoleto (11/2022)

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	assenti, ma presenti nel laboratorio di chimica in cui è collocato il deposito.
Divieto di accesso non autorizzati	assente, ma presenti nel laboratorio di chimica in cui è collocato il deposito.
Divieto di fumare/mangiare/conservazione cibo	non presenti
Camice antiacido	non presente
Occhiali di protezione	assenti
Schermo anti-UV	non presente (ma non ci sono apparecchi con UV in questo lab)
Guanti protettivi	in deposito
Doccia lavaocchi	assente, ma presenti nel laboratorio di chimica in cui è collocato il deposito.

SEGNALAZIONI

--