

## SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-00-016	LABORATORIO FORESTALE E OFFICINA	BATTISTI ANDREA	BATTISTI ANDREA / PAOLUCCI PAOLO
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR011	4		

## ATTIVITÀ SVOLTE

Locale destinato in parte agli allevamenti di insetti e in parte a magazzino

## SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga		x	
Estintori	x		polvere
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

## IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico	x		
l. acqua deio		x	
l. elettrico	x		
Prese 380	x		
l. termico	x		
l. climatizzazione		x	presente solo la predisposizione (presente una vecchia unità fino a pochi mesi fa)
Ventilazione forzata	x		
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

## APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Congelatore -20°C verticale	

## PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Controllare la temperatura del congelatore e, se necessario, spostare i campioni sensibili dalle apparecchiature presenti in apparecchiature di laboratori non in stato di emergenza.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Attrezzature non in situazione di pericolo (prese e cavi elettrici sollevati). Contattare le squadre pulizie per le operazioni di asciugatura.

## SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note

## SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Guanti protettivi	

## SEGNALAZIONI

Ampio uso di ciabatte multiple per collegamento strumentazioni. Da aggiornare cartellonistica antinfortunistica. Stoccaggio su scaffali metalli e lignei, ancorati a parete, di materiali di consumo e campioni per analisi. Smaltimento di campioni processati, attrezzature scientifiche rotte e vetreria obsoleta.