

SCHEMA LOCALE

GEOTEC 1000C-01-059	Denominazione LABORATORIO SEMENTI	RDRL MACOLINO STEFANO	Preposto MACOLINO STEFANO
SSD AGR/02	Num. persone frequentanti 7		

ATTIVITÀ SVOLTE

Preparazione campioni suolo e vegetazione per successive analisi (principalmente per il LACHI). Morfologia radici, morfometria foglie, conta semi. Utilizzo camera di crescita.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		
Vie di Fuga	x		
Estintori	x		CO2
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso	x		
Servizio di pulizia	x		

IMPIANTI E GAS TECNICI

Tipologia	Presente	Assente	Note
I. idrico	x		
I acqua deionizzata		x	
I. elettrico	x		
Prese 380	x		
I. termico	x		
I. climatizzazione			
Ventilazione forzata	x		
Continuità	x		
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

Tipologia	Note
Camera di crescita (Fitotrone)	
Stufa	
Scanner (morfologia radici)	
Brabender Moisture Tester	
Vecchia Bilancia (chiedere se utile per un Museo)	
Vecchia stazione meteo	
N° 2 Freezer	

PROCEDURE DI EMERGENZA

Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Materiale conservato nei freezer, in caso di distacco corrente prolungato, dovrebbe essere riallocato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico.

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

Tipologia	Presente/Assente	Note
Presenza di reagenti vari	Assenti	

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Tipologia presente	Note
Vie di fuga	
Divieto di accesso non autorizzati	
Divieto di fumare	

SEGNALAZIONI

Ciabatta non a norma e posizionata a terra (sarebbe da alzare) dietro uno dei due freezer
 Un armadio con ante in vetro
 Quadro elettrico si apre dal lato verso il muro (possibile cambiare verso d'apertura?)
 Estintore in posizione eccessivamente elevata