

SCHEDA LOCALE

GEOTEC	Denominazione	RDRL	Preposto
1000C-02-100/101/corrid.	MAGAZZINO	PITACCO ANDREA	PITACCO ANDREA
SSD	Num. persone frequentanti		
AGR03	2		

ATTIVITÀ SVOLTE
Magazzino (da riorganizzare)

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
Luci di emergenza		x	
Rilevatori fumo	x		3 unità, una per ogni vano
Vie di Fuga	x		presente solo nel corridoio d' ingresso
Estintori		x	
Armadio di sicurezza		x	
Kit primo soccorso		x	
Cassetta primo soccorso		x	
Servizio di pulizia		x	

IMPIANTI E GAS TECNICI			
Tipologia	Presente	Assente	Note
l. idrico		x	
l acqua deio		x	
l. elettrico	x		
Prese 380		x	
l. termico		x	
l. climatizzazione		x	
Ventilazione forzata	x		
Continuità		x	
Gas tecnici in linea		x	
Gas tecnici bombole		x	
Aria compressa in linea		x	
Vuoto in linea		x	

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI	
Tipologia	Note

PROCEDURE DI EMERGENZA		
Tipologia	Presente/Assente	Note
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta.	Assente	
Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta.	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato.
Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm).	Presente	Avvertire il PREPOSTO e il RDRL di area e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. Spostare materiale a terra in aree non interessate dallo sversamento

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)		
Tipologia	Presente/Assente	Note

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
Tipologia presente	Note

SEGNALAZIONI