

SCHEDA LOCALE

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| GEOTEC 1000C-03-055 | Denominazione Reagentario e magazzino | RDRL CORICH VIVIANA | Preposto CORICH VIVIANA |
| SSD AGR16 | | | Num. persone frequentanti 2 |

ATTIVITÀ SVOLTE

Conservazione e stoccaggio di reagenti chimici e materiale del laboratorio.

SICUREZZA E ALTRI SERVIZI

| Tipologia | Presente | Assente | Note |
|-------------------------|----------|---------|------|
| Luci di emergenza | | x | |
| Rilevatori fumo | x | | |
| Vie di Fuga | x | | |
| Estintori | | x | |
| Armadio di sicurezza | | x | |
| Kit primo soccorso | | x | |
| Cassetta primo soccorso | | x | |
| Servizio di pulizia | x | | |

IMPIANTI E GAS TECNICI

| Tipologia | Presente | Assente | Note |
|-------------------------|----------|---------|------|
| I. idrico | | x | |
| I acqua deio | | x | |
| I. elettrico | x | | |
| Prese 380 | x | | |
| I. termico | x | | |
| I. climatizzazione | | x | |
| Ventilazione forzata | | x | |
| Continuità | x | | |
| Gas tecnici in linea | | x | |
| Gas tecnici bombole | | x | |
| Aria compressa in linea | | x | |
| Vuoto in linea | | x | |

APPARECCHIATURE E MACCHINARI PRESENTI

| Tipologia | Note |
|-------------------------|------|
| Frigo/freezer verticale | |
| Armadio reagenti | |
| | |
| | |
| | |

PROCEDURE DI EMERGENZA

| Tipologia | Presente/Assente | Note |
|---|------------------|---|
| Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e presenza di continuità assoluta. | Assente | Nessuna procedura. Al ripristino della corrente verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature. |
| Procedura da adottare in caso di stacco forza elettromotrice e in assenza di continuità assoluta. | Presente | Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Trasferire il materiale del frigo/freezer altrove. |
| Procedura da adottare in caso di sversamento acqua a pavimento (5 cm). | Presente | Avvertire il PREPOSTO e l'RDRL e/o il personale strutturato. Staccare la corrente elettrica dal quadro elettrico. |

SOSTANZE CHIMICHE (REAGENTI, AGROFARMACI, PREPARATI, DETERGENTI E DISINFETTANTI)

| Tipologia | Presente/Assente | Note |
|---------------------------|--------------------|---|
| Presenza di reagenti vari | Inventario assente | Ultimo scarico reagentario obsoleto (03/2023) |

SEGNALETICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| Tipologia presente | Note |
|------------------------------------|------|
| Vie di fuga | |
| Divieto di accesso non autorizzati | |
| Divieto di fumare | |
| Camice antiacido | |
| Occhiali di protezione | |
| Schermo anti-UV | |
| Guanti protettivi | |
| Doccia lavaocchi | |

SEGNALAZIONI